



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5139BU0181

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Vertreiber <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und -anlagen (5139)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener, ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für Dichtungen und Membranen
Modell <i>model</i>	I712-01
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 09/084/5139/1 vom 22.05.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 549 (01.04.1995) DVGW VP 406-A 7 (01.12.2004)

Ablaufdatum / AZ 22.05.2014 / 07-0255-GNE
date of expiry / file no.

10.06.2009 Rie A-1/2 *i.A. K. Baumg*

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I712-01	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: 0...+150 °C Temperaturklasse: E1	