



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5131AS0227

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Vertreiber <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Membranwerkstoff für Gasgeräte und Gasanlagen, unverstärkt (5131)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener, ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für Membranen
Modell <i>model</i>	C319-01
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 12/117/5131/1 vom 19.06.2012 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01358-KP01 vom 09.11.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.09.2019)

70028-04-A-DE
Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

31.05.2027 / 22-0245-GNV

19.05.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
C319-01	Härteklasse: H1 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	