



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112BQ0197

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Vertreiber <i>distributor</i>	Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG Westlandstraße 6, D-49324 Melle
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
Modell <i>model</i>	C537-01
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00536-KP05 vom 14.05.2025 (EBI) Baumusterprüfung: 20-00078 vom 09.06.2020 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.07.2024)

Ablaufdatum / AZ 06.06.2030 / 25-0300-GNV
date of expiry / file no.

02.07.2025 Bd A-1/2 *id. 10.7.25*
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
C537-01	Härteklasse: H2 Ozonbeständigkeit: ja Temperaturbereich: -20...+100 °C Temperaturklasse: C2	